

**Опросный лист для заказа УКРМ ВАРНЕТ-0,4кВ**

Дата запроса:

№

**XX-XXXX\_ОЛ**

(присваивается заводом)

Информация о заказчике и объекте		
Название предприятия		
Название объекта		
Месторасположение объекта		
Контактная информация		
ФИО ответственного лица		
Должность		
Телефон		
Электронная почта		
Выбор типа установки		
<input type="checkbox"/> - АС (автоматическая стандартная)	<input type="checkbox"/> - НС (нерегулируемая стандартная)	<input type="checkbox"/> - ТС (тиристорная стандартная)
<input type="checkbox"/> - АФ (автоматическая с фильтром)	<input type="checkbox"/> - НФ (нерегулируемая с фильтром)	<input type="checkbox"/> - ТФ (тиристорная с фильтром)
Номинальное напряжение установки		
<input type="checkbox"/> - 0,4кВ		
Номинальная мощн. установки, кВАр	Шаг регулирования, кВАр	Количество, шт.
Коэффициент расстройки (резонансная частота), заполняется только для установок с фильтром		
<input type="checkbox"/> - 14% (134Гц)	<input type="checkbox"/> - 7% (189Гц) - по умолчанию	<input type="checkbox"/> - 5,67% (210Гц)
Климатическое исполнение		
<input type="checkbox"/> - УЗ (внутреннее)	<input type="checkbox"/> - У1 (наружное)	<input type="checkbox"/> - другое
Степень защиты		
<input type="checkbox"/> - IP31	<input type="checkbox"/> - IP54	
Ввод кабеля		
<input type="checkbox"/> - снизу	<input type="checkbox"/> - сверху	
Тип встроенного коммутационного аппарата		
<input type="checkbox"/> - не требуется	<input type="checkbox"/> - автоматический выключатель	<input type="checkbox"/> - другое
Трансформатор тока на вводе РУ-0,4кВ		
<input type="checkbox"/> - имеется <input type="checkbox"/> - требуется		
Тип требуемого трансформатора тока	Номинальный первичный ток, А	Размер окна (АхВ), мм
Индикация тока		
<input type="checkbox"/> - нет (выполнена в ячейке ввода) <input type="checkbox"/> - да (выполнить в ячейке УКРМ)		
Комплектация		
<input type="checkbox"/> - Стандарт <input type="checkbox"/> - Премиум		
Дополнительные требования		

Подпись ответственного лица \_\_\_\_\_